

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ивановской области

(наименование территориального органа МЧС России)

город Иваново, ул. Диановых, д. 8А, (84932) 299110, 028@adminet.ivanovo.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Иваново

(наименование органа государственного пожарного надзора)

город Иваново, ул. Советская, д. 26, (84932) 301674, 482090, ond37@37.mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 270 / 1/179**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

**МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ**

**«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 58» (далее – МБОУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 58»),**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора города Иваново по пожарному надзору

(наименование органа ГПН)

№ 270 от “ 16 ” июня 20 21 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности” в период с 10 ч 00 мин. “ 24 ” июня 20 21 г. по 16 ч 00 мин. “ 21 ” июля 20 21 г. проведена плановая выездная проверка

государственным инспектором г.о. Иваново по пожарному надзору Коротаяевым Сергеем Юрьевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

здания и помещений МБДОУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 58», по адресу: 153002, область Ивановская, город Иваново, улица Дунаева, дом 13

по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

При проведении проверки присутствовали: Ситнова Анастасия Андреевна – директор МБОУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 58», Огурцов Александр Николаевич – представитель обслуживающей организации ООО СОП «Альфа-ГАРАНТ»

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности” необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта), статья (часть статьи) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Система противопожарной защиты не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Примечание: Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки	п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее – ППР в РФ)	21.03.2022	

	шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео - и аудиосвязи с местом их установки.			
2.	Системы противопожарной защиты, установленные на объекте, смонтированы без разработки проектной (исполнительной) документации.	ч. 4 ст. 4, ст. 6, ч. 1 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – 123-ФЗ), п. 54 ППР РФ, п. 4.3. СНиП 21-01-97*, п. 7.3.11 НПБ 110-03, п. 3.2 НПБ 104-03	21.03.2022	
3.	На объекте на разработаны регламенты технического обслуживания систем противопожарной защиты (АУПС, СОУЭ).	п. 54 ППР РФ.	21.03.2022	
4.	На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем (паспорта (руководства по эксплуатации) и сертификаты соответствия технических средств входящих в состав систем противопожарной защиты требованиям пожарной безопасности).	п. 54 ППР РФ.	21.03.2022	
5.	Программирование автоматической установки пожарной сигнализации выполнено не в соответствии с технической документацией в части идентифицирования сигналов, приходящих от шлейфов пожарной сигнализации (При имитации обрыва шлейфа на пожарный приемно-контрольный прибор поступил сигнал «Пожар», а не сигнал о неисправности, в следствии чего запустилась система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на 1 и 2 этажах).	ч. 4 ст. 4, ст. 6, ч. 10 ст. 83 123-ФЗ, ст. п. 54 ППР в РФ, п. 4.2.1.8., 4.2.5.3., 7.6.4.1 ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 2.5.10 п. 4.2.1.3 ГОСТ Р 51089-97.	21.03.2022	
6.	Автоматическая установка пожарной сигнализации находится в неисправном и не работоспособном состоянии, а именно не обеспечивает подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей (при проверке формирования сигнала «Пожар» посредством нажатия защищённой кнопки на извещателе пожарном ручном «ИПР-3СУ», смонтированном на 2 этаже, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа не включилась).	ч. 4 ст. 4, ст. 6, ч. 10 ст. 83 123-ФЗ, п. 54 ППР в РФ, п. 3.2.2, п. 3.2.4 ГОСТ 27.002-2015, п.п. 5, 10 п. 4.2.1.3, п.п. 1 п. 4.2.1.4 ГОСТ Р 51089-97, п. 4.12.1.1 ГОСТ Р 53325-2012	21.03.2022	
7.	Система противопожарной защиты не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Примечание: Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных	п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее – ППР в РФ)	21.03.2022	

технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео - и аудиосвязи с местом их установки.			
---	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц или в 15-дневный срок вышестоящему должностному лицу органа ФГПН.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор  
г.о. Иваново по пожарному надзору  
лейтенант внутренней службы Коротаев С.Ю.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)

« 21 » 07 20 21 г.



Предписание для исполнения получил(а):

« 21 » 07 20 21 г.

и.о. директора Забелкина О.В.  
(должность, фамилия, инициалы)

\* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.